

PROJEKT - RZUT DACHU

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W MIEJSCOWOŚCI NOWY DUNINÓW
INST. ELEKTRYCZNA – ODGROMOWA – RZUT DACHU
Numer rysunku E – 06
Skala 1 : 100

obrys istniejącej zabudowy


istniejący budynek szkoty
poza zakresem opracowania

ZWODY POZIOME - NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE - DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJĄ W RURZE RL20

UZIOM FUNDAMENTOWY Z PŁASKOWNIKA 30x4mm [CZĘŚĆ PROJEKTOWANA]

- ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH
KONTORLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU
CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU
- POŁĄCZENIE SPAWANE ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ
- POŁĄCZENIE POPRZECZ ZACISK

IGLICA ODGROMOWA



INWESTOR:		GMINA NOWY DUNINÓW ul. Osiedłowa 1 09-505 Nowy Duninów			
INWESTYCJA:					
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI NOWY DUNINÓW działka nr 113/1, obr. 0012, gmina Nowy Duninów, powiat płocki nr ewid. 141909_2.0012.113/1					
BIURO PROJEKTOWE:					
A. G. Biuro Projektów Aleksandra Gruszczyńska ul. Chłodna 5A 83-110 Tczew					
NAZWA RYSUNKU			SKALA:	BRANŻA:	
INST. ELEKTRYCZNA - ODGROMOWA RZUT DACHU			1 : 100	BUDOWLANA	
FAZA:		DATA:	NUMER RYSUNKU:		
PBW		12.06.2023 r.	E - 06		
FUNKCJA:		INŻ. MIECYSŁAW ZWOLIŃSKI		PODPIS:	
PROJEKTANT		upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/1E/5668/01			
Branża: elektryczna					
FUNKCJA:		MGR INŻ. ROMAN WIEŚŁOWICZ		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY		upr. instalacyjne - elektryczne nr GT-III-630/269/76			
Branża: elektryczna					