


Pompownie przydomowe
dwupompowe Pz-1 - Pz-6



Lp.	Opis elementów	Opis materiału
1.	2 Płaszcz zbiornika	3 PEHD
2.	Dno soczewkowe	PEHD
3.	Mocowanie sióp sprężających	PEHD
4.	Uchwyty montażowe	PEHD
5.	Rura osłonowa hydrostatycznego miernika poziomu	PEHD
6.	Deflektor	PEHD
7.	Króciec wlotowy DN 160 zakończony tuleją	PEHD
8.	Drabinka żłazowa	PEHD/GRP
9.	Króciec tłoczny DN50	PEHD
10.	Wspornik hydrostatycznego miernika poziomu	PEHD
11.	Odpowietrznik	PEHD
12.	Właz	stal cynkowana ognioowo
13.	Obudowa szafy sterowniczej	PEHD
14.	Belka służąca do montażu uchwytyów prowadnic	stal nierdzewna w gat. min. 0H18N9
15.	Przejście szczelne z podwójnym uszczelnieniem	PEHD i EPDM
16.	Uchwyty transportowe	PEHD
17.	Płyta górna	PEHD
18.	Pion tłoczny DN 50 gwintowany	kolnierzowy stal nierdzewna w gat. min. 0H18N9
19.	Zawór zawrotny DN50 z wyczystką gwintowany	Żelwno
20.	Zawór odcinający 2-częściowy DN50 gwintowany	Żelwno
21.	Prowadnice pomp	stal nierdzewna w gat. min. 0H18N9
22.	Belka wzmacniająca pion tłoczny	stal nierdzewna w gat. min. 0H18N9
23.	Pompy wyporowe	Żelwno/stal nierdzewna
24.	Stopa sprężająca	Żelwno
25.	Nasada do podłączenia węzła ø52	aluminium
26.	Zawór bezpieczeństwa	

PRO EKO-PROJEKT Robert OCHOWIAK
ul. Generata Nila-Fieldorfa 7, 63-000 Środa Wielkopolska

NIP 789-144-13-52, REGON 301738655
tel. 601 250 228, email: robertochowiak@poczta.fm

Nazwa zadania:
„Sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do przepompowni ścieków oraz przyłączami do budynków w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów, gm. Nowy Duninów”

Nazwa ~~PRZE~~POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZYDOMOWA
DWUPOMPOWNA DN1200

Inwestor: Gmina Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

XI.2016r.
Data:

Projektant:
mgr inż. Robert OCHOWIAK

Nr uprawnień:
WKP/0338/PWOS/10

Skala:
1 : 20

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Grzegorz SPOCHACZ

WKP/0150/PWOS/04

Rys. nr:
6/5