

Nowy Duninów, 30.10.2020r.

**Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w m. Nowa Wieś
gm. Nowy Duninów”**

W związku z otrzymaniem w w/w postępowaniu pytania od oferenta, Zamawiający poniżej podaje jego treść oraz odpowiedź.

SIWZ. Przedmiot zamówienia. ust 6. Stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych:
„Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych od wskazanych”.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do pisanego w dokumentacji przetargowej rozwiązania pompowni, gdzie miejsce pompy umocowanej na zawiesiu hakowym proponujemy wersję stacjonarną pompy oraz instalację tłoczoną z rur polipropylenowych. Rozwiązanie takie jest korzystniejsze ze względów eksploatacyjnych, co potwierdzają 20 letnie doświadczenia, ponadto cena zakupu proponowanego rozwiązania jest niższa o około 20% oraz niższe są koszty eksploatacyjne. Równoważność proponowanego rozwiązania jest potwierdzona opiniami rzeczoznawców, którzy przywołują również jako podstawę oceny orzeczenia KIO dotycząca tego zagadnienia.

Orzeczenie KIO z dnia 14.10.2013 r. syg. Akt KIO 2315/13

W wyroku stwierdzono:

„Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdziły – obowiązany jest przyjąć produkt o właściwościach zbliżonych, nadając się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania, gdyż na tym polega wymagane przepisem art.30 ust. 5 Pzp – wykazanie równoważności.”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne do opisanego w dokumentacji przetargowej rozwiązania pompowni przydomowej, gdzie w miejsce pompy umocowanej na zawiesiu hakowym proponujemy wersję stacjonarną pompy oraz instalację tłoczoną z rur polipropylenowych.

WÓJT
mgr Andrzej Kusiak