



DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 1 i 2, art. 46 ust. 4, art. 122 ust. 1, art. 127 ust. 1, 2, 3 i 5, art. 128 ust. 1 pkt 1, 4, 8, 9, 9a, 9b, 10 i 11, art. 135 pkt 2, art. 138 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (j. t. Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 18 lipca 2007 r., znak: RG.2220/OWND/07 Wójta Gminy Nowy Duninów, reprezentującego Gminę Nowy Duninów, (Nip: 971-03-16-214, regon: 000541629) – w sprawie: *stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Płockiego z dnia 9 września 2005 r., znak: OŚ.II.6223-1/16/2005, wydanego Wójtowi Gminy Nowy Duninów na czas oznaczony – do dnia 9 września 2015 r., wydania pozwolenia wodnoprawnego – na okres 20-tu lat – na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej Nr 1 (podstawowej), zlokalizowanej w m. Trzecianno i studni Nr 2 zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie na potrzeby wodociągu grupowego „Nowy Duninów”, obejmującego swym zasięgiem wsie: Brwilno Dolne, Karolewo, Nowa Wieś, Nowy Duninów, Soczewka, Stary Duninów, Wola Brwileńska, Środoń, Trzecianno, (gmina Nowy Duninów), Dąb Polski, Dąb Mały i Skoki, (powiat włocławski) - w ilości: $Q_{sr. d.} = 1.168,0 m^3/d$, $Q_{max. d.} = 1.518,0 m^3/d$ i $Q_{max. h} = 66,0 m^3/h$ oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego – na okres 10-ciu lat – na odprowadzanie wód popłucznych do odstoju, o pojemności użytkowej $30 m^3$, a następnie do rowu melioracyjnego - w ilości: $Q_{sr. d.} = Q_{max. d.} = 36 m^3/d$, o dopuszczalnym stężeniu zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: zawiesina ogólna $= 35 g/m^3$, pH-6,5-8,5 i żelazo $= 10 g Fe/m^3$, w oparciu o „Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej i odprowadzanie wód popłucznych z ujęcia głębinowego w Nowym Duninowie dla potrzeb wodociągu Nowy Duninów”, z czerwca 2005 r., a także o przedłożony „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego – stalowego pionowego zbiornika wody czystej o pojemności $100 m^3$ na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Duninów oraz zmiany ilości odprowadzanych wód popłucznych do rowu melioracyjnego”, z czerwca 2007 r., opracowany przez dr Kazimierza Piaska*

orzekam

- I. Wygasić pozwolenie wodnoprawne Starosty Płockiego z dnia 9 września 2005 r., znak: OŚ.II.6223-1/16/2005, udzielone Wójtowi Gminy Nowy Duninów na czas oznaczony – do dnia 9 września 2015 r.
- II. Udzielić Wójtowi Gminy Nowy Duninów, reprezentującego Gminę Nowy Duninów, (Nip: 971-03-16-214, regon: 000541629), pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej Nr 1 (podstawowej), zlokalizowanej w m. Trzecianno i studni Nr 2 zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie na potrzeby wodociągu grupowego „Nowy Duninów”, obejmującego swym zasięgiem wsie: Brwilno Dolne, Karolewo, Nowa Wieś, Nowy Duninów, Soczewka, Stary Duninów, Wola Brwileńska, Środoń, Trzecianno, (gmina Nowy Duninów), Dąb Polski, Dąb Mały i

Skoki, (powiat włocławski) - w ilości:

$$Q_{\text{śr. d.}} = 1.168,0 \text{ m}^3/\text{d}, Q_{\text{max. d.}} = 1.518,0 \text{ m}^3/\text{d} \text{ i } Q_{\text{max. h.}} = 66,0 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Charakterystyka studni głębinowych Nr: 1, (podstawowej) i Nr 2:

L. p.	Nr studni:	Głębokość: m ppt	Wydajność: m ³ /h	Typ pompy:	Rok wykonania:
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Nr 1	47	66	GCA.6.02	1998
2.	Nr 2	100	150	b.d.	1988

III. Zezwolić uprawnionemu na odprowadzanie wód popłucznych do odstoju, o pojemności użytkowej 30 m³, a następnie do rowu melioracyjnego - w ilości:

$$Q_{\text{śr. d.}} = Q_{\text{max. d.}} = 36,0 \text{ m}^3/\text{d},$$

o dopuszczalnym stężeniu zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: zawiesina ogólna = 35 g/m³, pH-6,5-8,5 i żelazo = 10 g Fe/m³.

IV. Zobowiązać uprawnionego do:

- przestrzegania parametrów, zasad poboru wody i eksploatacji studni - zawartych w operacie wodnoprawnym - *do stałego przestrzegania,*
- utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń do oczyszczania ścieków – *do stałego przestrzegania,*
- konserwacji wylotu i odbiornika wód popłucznych, rowu melioracyjnego – na odcinku od wylotu o długości 150 metrów bieżących - *do stałego przestrzegania,*
- utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń służących do poboru i rozprowadzania wody oraz odprowadzania wód popłucznych – *do stałego przestrzegania,*
- uzgadniania z Dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, działającym z upoważnienia Starosty Płockiego, wszelkich zmian dotyczących ilości pobieranej wody ze studni, odprowadzanych ścieków oraz konstrukcji studni lub ich obudów, a także urządzeń pomiarowych.

V. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej ze studni - wydaje się uprawnionemu na czas oznaczony – **do dnia 12 października 2027 r.**

VI. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód popłucznych - wydaje się uprawnionemu na czas oznaczony – **do dnia 12 października 2017 r.**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 18 lipca 2007 r., znak: RG.2220/OWND/07 Wójt Gminy Nowy Duninów, reprezentujący Gminę Nowy Duninów, (Nip: 971-03-16-214, regon: 000541629) zwrócił się do Starosty Płockiego w sprawie: *stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Starosty Płockiego z dnia 9 września 2005 r., znak: OŚ.II.6223-1/16/2005, wydanego Wójtowi Gminy Nowy Duninów na czas oznaczony – do dnia 9 września 2015 r., wydania pozwolenia wodnoprawnego – na okres 20-tu lat – na pobór wody podziemnej ze studni głębinowej Nr 1 (podstawowej), zlokalizowanej w m. Trzecianno i studni Nr 2 zlokalizowanej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie na potrzeby wodociągu grupowego „Nowy Duninów”, obejmującego swym zasięgiem wsie: Brwilno Dolne, Karolewo, Nowa Wieś, Nowy Duninów, Soczewka, Stary Duninów, Wola Brwileńska, Środoń, Trzecianno, (gmina Nowy Duninów), Dąb*

Polski, Dąb Mały i Skoki, (powiat włocławski) - w ilości: $Q_{\text{śr. d.}} = 1.168,0 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{\text{max. d.}} = 1.518,0 \text{ m}^3/\text{d}$ i $Q_{\text{max. h.}} = 66,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego – na okres 10-ciu lat – na odprowadzanie wód popłucznych do odstojnika, o pojemności użytkowej 30 m^3 , a następnie do rowu melioracyjnego - w ilości: $Q_{\text{śr. d.}} = Q_{\text{max. d.}} = 36 \text{ m}^3/\text{d}$, o dopuszczalnym stężeniu zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: zawiesina ogólna $= 35 \text{ g}/\text{m}^3$, pH-6,5-8,5 i żelazo $= 10 \text{ g Fe}/\text{m}^3$.

Decyzją Wojewody Płockiego z dnia 5 kwietnia 1988 r., znak: OŚ.III.8530/29/2/88, zatwierdzono Dokumentację hydrogeologiczną ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na terenie Nowego Duninowa, gmina Nowy Duninów”, według stanu na miesiąc styczeń 1988 roku, w kategorii „B”, w wysokości: $Q=150,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $S=16,5 \text{ m}$. Natomiast w przypadku studni Nr 1 w m. Trzecianno - decyzją Wojewody Płockiego z dnia 1 grudnia 1998 r., znak: OŚ.III.7520/79/98, zatwierdzono Dokumentację hydrogeologiczną (uproszczoną) ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (*studnia nr 1*) w miejscowości Trzecianno, gmina Nowy Duninów”, według stanu na dzień 1 października 1998 roku, w wysokości: $Q=66,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy $S=4,3 \text{ m}$.

Działki gruntowe nr ewidencyjny 122 i 123, na których znajduje się Stacja Uzdatniania Wody wraz ze studnią głębinową Nr 2 w Nowym Duninowie, jak też działka gruntowa nr ewidencyjny 76, na której znajduje się studnia głębinowa Nr 1 w m. Trzecianno, jak wynika z operatu wodnoprawnego z czerwca 2005 roku są własnością Gminy Nowy Duninów.

Decyzją z dnia 26 stycznia 2007 r., znak: OŚ.7624/1/2007 Wójt Gminy Nowy Duninów określił środowiskowe uwarunkowania zgody w zakresie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stalowego, pionowego zbiornika wody czystej (*uzdatnionej*) o pojemności 100 m^3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie, działki gruntowe nr ewid.: 121, 122, 123 i 128/2.

W dniu 18 lipca 2005 r. Starosta Płocki wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie. Zawiadomieniami z dnia 4 sierpnia 2007 r. i z dnia 23 sierpnia 2007 r. Starosta Płocki wyznaczył terminy rozpraw wodnoprawnych, odpowiednio na dzień 21 sierpnia 2007 r. i na dzień 6 września 2007 r. Pomimo prawidłowego powiadomienia stron o terminach i miejscu ww. rozpraw nie odbyły się one ze względu na nie stawienie się wnioskodawcy i stron postępowania administracyjnego.

Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Duninowie wyposażona jest m. in. w następujące urządzenia:

- *zbiornik wody surowej o pojemności 40 m^3 ,*
- *filtr Hi-Flo 9 UFP 84,*
- *filtr Hi-Flo 6 UR 72,*
- *zestaw pomp pośrednich ZHA.6A2.4.4100.4, $N=3 \times 5,5 \text{ kW}$ ze skrzynką sterowniczą Hydro-Vacuum Grudziądz, ze sterownikiem kaskadowym,*
- *zestaw pomp sieciowych ZHA.5B.4.5.11000.4, $N=3 \times 7,5 \text{ kW}$ ze skrzynką sterowniczą w układzie z falownikiem,*
- *wodomierze za pompami pośrednimi i sieciowymi na $Q_n=160$ i 150 m^3 ,*
- *odstojnik wód popłucznych o pojemności 30 m^3 ,*
- *2 naziemne zbiorniki do magazynowania wody uzdatnionej o pojemności 100 m^3 każdy.*

Ujmowana woda, po uzdatnieniu, używana jest na cele zbiorowego zaopatrzenia w wodę i jest rozprowadzana wodociągiem grupowym „Nowy Duninów”, obejmującym swym zasięgiem wsie: Brwilno Dolne, Karolewo, Nowa Wieś, Nowy Duninów, Soczewka, Stary Duninów, Wola Brwileńska, Środoń, Trzecianno, (gmina Nowy Duninów), Dąb Polski, Dąb Mały i Skoki, (powiat włocławski).

Woda podziemna pobierana jest ze studni przez pompy głębinowe i tłoczona do urządzeń SUW Nowy Duninów, doprowadzających jej jakość do warunków rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz.1718).

W wyniku uzdatniania wody powstają wody popłuczne, które poprzez odstojnik, po odstaniu odprowadzane są do rowu melioracyjnego, właścicielem którego na konserwowanym odcinku, jest Gmina Nowy Duninów.

Zawiadomieniem z dnia 10 września 2007 r. Starosta Płocki poinformował strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego, a także o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym przedmiotowej sprawy w terminie do dnia 24 września 2007 r.

Strony postępowania wodnoprawnego nie wniosły uwag i wniosków do przedmiotu wniosku oraz do zebranego materiału dowodowego.

Użytkownik ujęcia, w myśl przepisów szczególnych, winien wykonywać badania jakości wody z częstotliwością nie rzadziej niż 4 razy do roku + 3 na każde 1.000 m³/24h i część tej wartości stanowiącej uzupełnienie do całości, a analizy odprowadzanych wód popłucznych - nie rzadziej niż 6 razy w roku. Także winien prowadzić rejestr pobieranej wody podziemnej ze studni oraz rejestr odprowadzanych ścieków – 1 raz na dobę o określonej godzinie, a w książce eksploatacji winien dokonywać systematycznych zapisów pomiarów wydajności i obserwacji lustra wody w studniach (w czasie postoju pomp) – co najmniej 4 razy w roku.

Za pobraną wodę i za odprowadzane ścieki winien uiszczać opłaty – w przewidzianych prawem terminach oraz uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami wytwarzanymi w instalacji zgodnie z wymogami ustawy O odpadach.

W toku postępowania wodnoprawnego zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne poinformowano strony i społeczeństwo o przedmiocie postępowania. W trakcie postępowania nikt nie wniósł uwag i wniosków do przedmiotu wniosku.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

Biorąc pod uwagę powyższe względy, po przeprowadzeniu postępowania wodnoprawnego, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku, działającego z upoważnienia Starosty Płockiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Nowy Duninów,
09-505 Nowy Duninów + egz. operatu,
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Mokotowska 63, 00-533 Warszawa,
3. Elżbieta i Krzysztof Kamińscy,
Trzecianno 20, 09-505 Nowy Duninów,
4. Lidia Żółtowska, Trzecianno 18,
09-505 Nowy Duninów,
5. Renata i Piotr Fabiszewscy,
ul. Gostynińska 41, 09-505 Nowy Duninów,
6. Bronisława Różalska,
ul. Osiedlowa, 09-505 Nowy Duninów,
7. Leokadia Tomaszewska,
ul. Osiedlowa, 09-505 Nowy Duninów,
8. Ewa i Dariusz Gębalscy,
ul. Osiedlowa 13, 09-505 Nowy Duninów,
9. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Oddział w Płocku, Inspektorat Gostynin,
ul. Ziejkowa 4a, 09-500 Gostynin,
10. A/acta WRiŚ S.P. w Płocku + egz. operatu.

Do wiadomości:

- MWIOŚ - Delegatura w Płocku,
ul. 1-go Maja 7, 09-402 Płock,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
Departament Ochrony Środowiska,
ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Starosta Płocki

Decyzja niniejsza jest ostateczna

Płock, dnia 11.07.2008

z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Pietrzak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa i Środowiska

