

	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PŁOCKU	
	Laboratorium Badania Wód	
	09-402 Plock, ul. Kolegialna 20	
	Tel/fax.: (24) 367-26-34, adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl	AB 630

Sprawozdanie z badań nr*: LSW/600/UZ/387/2012 <small>* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki</small>	Data sporządzenia sprawozdania:
	21 marzec 2012
	Egz. 2 / 3

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ/387/2012

Data rejestracji: 2012-03-20

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: Laboratorium Badania Wód PSSE Plock

Zleceniodawca:

Nazwa : Urząd Gminy Nowy Duninów

Adres: 09-505 Nowy Duninów, Osiedlowa 1

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: HKL/UZ 24/12

Miejsce/adres pobrania próbki: Nowy Duninów,

Punkt poboru próbki: SUW - woda po filtrach, kran nad umywalką w SUW

Pochodzenie próbki: wodociąg publiczny Nowy Duninów

Data pobrania próbki: 2012-03-20

Data rozpoczęcia badań: 2012-03-20

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2012-03-20

Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2012-03-21

Odstępstwa od badań i badanui
niezgodne z wymaganiami: brak

Sprawozdanie z badań nr*: LSW/600/UZ/387/2012

* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Nazwa wskaźnika*	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik**	Najwyższa dopuszczalna zawartość***
1	Barwa (A)	mg/l ^{Pl}	PN-EN ISO 7887: 2002	5±2	---
2	Mętność (A)	NTU	PN-EN ISO 7027: 2003	<0,2	1
3	Stężenie jonów wodoru (pH) (A)	--	LSC/PB7-0-0: wyd II: 2011	7,9±0,1	6,5-9,5
4	Przewodność w temp. 25 °C (A)	μS/cm	PN-EN/27888:1999	280±4	2500
5	Zapach (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny	akceptowalny
6	Smak (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny	akceptowalny
7	Amonowyjon (A)	mg/l	PN-ISO 7150-1: 2002	<0,05	0,5
8	Mangan (A)	μg/l	PN-92/C-04590.03	<30	50
9	Żelazo ogólne (A)	μg/l	PN-ISO 6332: 2001	25±2	200

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych mgr inż. **Hanna Szczęsna** *H. Szczęsna*

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp	Nazwa oznaczenia*	Norma/procedura badawcza	Wynik**	Najwyższa dopuszczalna zawartość***
1	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A)	LSM/PB-1-0-0 wyd II wg PN-ISO 9308-1:1999	0 (nie wykryto)	0
2	Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A)	LSM/PB-1-0-0 wyd II wg PN-ISO 9308-1:1999	0 (nie wykryto)	0

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: mgr **Tomasz Szpotański** *T. Szpotański*

* A - metoda badawcza akredytowana; N/A - metoda badawcza nieakredytowana

** Wynik badania uwzględnia niepewność określoną zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami

*** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417) z późniejszymi zmianami

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

Zatwierdzający: mgr **Tomasz Szpotański**

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORIUM
BADANIA WÓD
T. Szpotański
mgr **Tomasz Szpotański**