

**Firma Projektowo –Inwestycyjna
„HEKAM”
Kamińska Henryka
09-400 Płock ul. Kwiatowa 14 m 23**

WARUNKI TECHNICZNE ZASILANIA W WODĘ

W odpowiedzi na telefoniczne zapytanie dotyczące określenia warunków technicznych na doprowadzenie wody do miejscowości Jezewo gm. Nowy Duninów informujemy:

- Aby zasilić w wodę mieszkańców miejscowości Jezewo należy wykonać podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej zasilającej miejscowość Trzcianno.
- Sieć wodociagową zaprojektować z rur polietylenowych PE na ciśnienie 10 bar.
- Przyłączenia do sieci wykonać poprzez zastosowanie trójnika lub opaski
- Na odcięciach przyłączy i sieci stosować zasuwę z miękkim uszczelnieniem zwieradła typu „AVK” lub podobne
- Na sieci zaprojektować hydranty nadziemne dn80, zgodnie z przepisami
- Przyłącza wodociagowe wykonać o średnicy od $\phi 40 \div \phi 50$ PE w zależności od długości.
- Studnie wodomierzowe należy wykonać z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego
- W budynku lub studziencie wodomierzowej zamontować wodomierz skrzydełkowy przed którym i za którym stosować zawór odcinający . Bezpośrednio za wodomierzem zastosować zawór zwrotny antyskażeniowy. Wodomierz montować co najmniej 0.5m nad posadzką .
- Po wykonaniu sieci i przyłączy wykonać inwentaryzację geodezyjną , teren doprowadzić do stanu pierwotnego
- Na powyższy zakres należy opracować dokumentację techniczną i uzyskać Decyzję Pozwolenia na budowę .

Otrzymują:
1x adresat
1x a/a


mgr Mirosław Krusiak

za zgodność
z oryginałem
PROJEKTANT
inż. Henryka Kamińska
Uprawnienia Nr 100-85

**Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Płocku
Inspektorat w Gostyninie**

09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl

tel.(024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.92
e-mail: inspektoratgos@op.pl

Gostynin, dnia 25-09-2009 r.

IP/GO-4105-UL239 /2009

**Firma Projektowo-Inwestycyjna
„HEKAM”
Henryka Kamińska
09-400 Płock, ul. Kwiatowa 14/23**

Dotyczy : uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Jeżewo gmina Nowy Duninów.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku Inspektorat w Gostyninie informuje, że projektowana sieć wodociągowa z przyłączami koliduje z rowami, które nie występują w naszej ewidencji. Są to rowy szczegółowe odprowadzające wody powierzchniowe.

Zgodnie z art. 12 i 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229 z dnia 11-10-2001 r.) rowy te należą do właścicieli nieruchomości przez które przechodzą.

Przejście przez w/w rowy wymaga zachowania n/w warunków:

1. Przejście wykonać metodą bagrowniczą lub przewiertu sterowanego w rurach osłonowych na głębokości min.1,0 m pod rzeczywistym dnem rowów. Końcówki rury osłonowej - przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a osłonową - uszczelnić sznurem konopnym i polkitem.
2. Przy zastosowaniu metody bagrowniczej po ułożeniu przewodu należy dokonać odbudowy koryta ciekłu, wykorzystując grunt rodzimy, który na przekopie należy dokładnie ubić warstwami 20-30 cm (dotyczy to zarówno dna jak też skarp ciekłu). Następnie skarpy zahumusować i zadarniować metodą darniowania na mur.
3. Wskazane jest wykonywanie robót ziemnych przy przekopie podczas niskich stanów wód i braku opadów atmosferycznych. W przypadku utrudnień należy wykonać kanał obiegowy, przegradzając istniejące koryto groblą ziemną.
4. Przy odbudowie rowu należy zwrócić uwagę na zachowanie wymiarów hydraulicznych koryta ciekłu. Nie można zwłaszcza zmniejszać przekroju poprzecznego koryta ciekłu: szerokości dna, spadków oraz nachylenia skarp. Miejsce przejścia kabla przez ciekły należy trwale oznakować poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub zabicie betonowych słupków.

KIEROWNIK INSPEKTORATU
w Gostyninie

Andrzej Glinka
mgr inż. Andrzej Glinka

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Bielska 59

tel. 024 267 68 41

fax. 024 262 77 64

Płock, dnia 30.12.2009 r.

ZDP.T.5451/225/09

Pan Mirosław Krysiak
Wójt Gminy Nowy Duninów

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewo, gm. Nowy Duninów

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2009 r. (data wpływu do tut. Zarządu 29.12.2009 r.) złożonego przez pełnomocnika Panią Henrykę Kamińską (pełnomocnictwo z dnia 26.05.2009 r.) uzgadniam projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jeżewo, gm. Nowy Duninów w zakresie dotyczącym pasa drogowego drogi powiatowej nr 2990W Duninów Nowy – Środoń – Duninów Stary, przebiegającej na działkach nr ewidencyjny 42/1 oraz 66/1 w obrębie ewidencyjnym Jeżewo, gm Nowy Duninów.

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w pasie drogowym należy wystąpić do właściwego zarządcy drogi (od 01.01.2010 r. droga zaliczona zostanie do kategorii drogi gminnej, której zarządcą na podstawie stosownych uchwał będzie Gmina Nowy Duninów) o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia za powyższe opłat oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tych sprawach powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego /Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481/.

Niedopełnienie powyższych warunków traktowane będzie jako zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia Zarządcy drogi oraz naliczone zostaną z tego tytułu kary pieniężne wynikające z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź. zm./.

Za zgodność
z oryginałem

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

PROJEKTANT
inż. Henryka Kamińska
Upewnienie Nr 100-85

DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
Michał Rzepczyński
mgr inż. Michał Rzepczyński

RI 5548/24/09

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3, art.40 ust.1 i ust.2 pkt.2 art.42 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz U z 2004r Nr 2004r nr 204 poz.2086 z e zmianami), § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz U. Nr. 98poz. 1071 z 2000r ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pani Henryki Kamińskiej zam.09-400 Płock ul. Kwiatowa 14/23 działającej w imieniu i na rzecz Gminy Nowy Duninów w sprawie zezwolenia na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami po działkach nr ew.7,10,36/5,88/5,92/1,93,108/2,111,120,134,139 położonych w miejscowości Jeżewo gm. Nowy Duninów w celu zasilania nieruchomości w wodę.

Zezwalam

Na umieszczenie projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym dróg gminnych po działkach nr 7, 10, 36/5, 88/5,92/1,93,108/2,11,120,134,139 położonych w miejscowości Jeżewo gm. Nowy Duninów w celu zasilania nieruchomości w wodę.

Za umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogi gminnej (za okres przewidywanego funkcjonowania urządzenia) oraz za czas zajęcia pasa drogowego do wykonania robót, zostanie pobrana opłata zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz.1481).

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 ust 4 KPA odstąpiono od uzasadnienie niniejszej decyzji. Ponieważ uwzględnia ona w całości żądania strony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Królewiecka 27 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Zgodnie z art.40 ust.1 cytowanej ustawy o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego wymaga uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. W świetle art. 40 ust.3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty, które dotyczą umieszczenia w pasie drogi urządzenia obcego (opłata roczna) oraz za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót.

Otrzymują :

1. Pani Henryka Kamińska /Firma Projektowo-Inwestycyjna „HEKAM”

09-400 Płockul.Kwiatowa 14/23

2. a/a



WOJCI

Zbigniew Biatacki

Za zgodność
z oryginałem

PROJEKTANT

inż. Henryka Kamińska
zam.09-400 Płock

243552352

Płock, dnia 05.01.2010 r.

DP. 4171-179/09

POSTANOWIENIE.

Na podstawie art. 27 w nawiązaniu do art. 6 ust. 1, pkt 3a; art. 7 ust. 4, oraz art. 92 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

**działając z upoważnienia
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Warszawie**

po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 27.12.2009 r., L.dz.: 2337/09, data wpływu: 29.12.2009 r.

złożonego przez: Firmę Projektowo-Inwestycyjną „HEKAM” Henryka Kamińska z siedzibą w Płocku, **działającej w imieniu i z upoważnienia inwestora tj.:** Urzędu Gminy w Nowym Duninowie

w sprawie: o zaopiniowanie ze stanowiska konserwatorskiego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Jeżewo, gm. Nowy Duninów” wg. załączonego projektu.

oraz po ocenie danych we wniosku i załącznikach do niego:

1. Projekt budowlano-wykonawczy p.n.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jeżewo, gm. Nowy Duninów”, na działkach wg. załącznika do projektu - projektant: inż. Henryka Kamińska.
2. Pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia. 26.05.2009 r.

postanawiam

pozytywnie zaopiniować: zamierzenie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Jeżewo, gm. Nowy Duninów” - na terenie działek wg. załączonego projektu - **przy zachowaniu następujących warunków konserwatorskich:**

- wszelkie prace ziemne w ramach przedmiotowej inwestycji należy prowadzić pod ścisłym nadzorem archeologicznym.
- na prowadzenie badań archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego nad przebiegiem prac ziemnych w ramach realizacji inwestycji - inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie konserwatorskie, wydane w trybie decyzji administracyjnej.


Kowal, dnia 13 stycznia 2010 r.

Firma Projektowo-Inwestycyjna
„HEKAM”
Henryka Kamińska

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uzgodnienia Projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jezewo gm. Nowy Duninów informuję, iż planowa inwestycja położona jest na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego Krajobrazowego – obszarze prawnie chronionym w myśl ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) i rozporządzenia nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005r. w sprawie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3562).

Proszę, aby wszelkie prace ziemne:

- nie powodowały trwałego zniekształcenia rzeźby terenu,
- oraz aby w/w prace prowadzone w obrębie drzew i krzewów nie powodowały okaleczenia, a w konsekwencji ich obumierania art. 82 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm).

D Y R E K T O R

mgr inż. Andrzej Drozdowski

Za zgodność
z oryginałem

PROJEKTANT

inż. Henryka Kamińska
Upewnienia Nr 100-85

Płock, dn. 06.01.2010r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Płocku**
09-402 Płock, ul. Kolegialna 20
tel. 024 262-62-07; 024 262-31-04

**Firma Projektowo – Inwestycyjna
„HEKAM” inż. Henryka Kamińska**
ul. Kwiatowa 14/23
09-400 Płock

OPINIA SANITARNA ZNS. 7170-1474-4/09.MW

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 ze zmianami), po zapoznaniu się z projektem budowlanym złożonym przy piśmie z dnia 27.12.2009r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

opiniuje projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Jeżewo gm. Duninów Nowy bez zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Jeżewo gm. Duninów Nowy. Źródłem zasilania będzie istniejąca sieć wodociągowa \varnothing 160 mm w miejscowości Jeżewo. Sieć wodociągowa doprowadzać będzie wodę do 44 posesji we wsi Jeżewo.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur wodociagowych, ciśnieniowych PE na 10 atm o średnicach \varnothing 160, \varnothing 110, \varnothing 90, V 63, \varnothing 50 PE oraz armatury wodociągowej żeliwnej. Długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi:

- \varnothing 160 PE – 1591 m
- \varnothing 110 PE – 1528 m
- \varnothing 90 PE – 747 m
- \varnothing 63 PE - 269 m
- \varnothing 50 PE – 317 m

Ogółem długości sieci wodociągowej wynosi: $L = 4452$ m

Przyłącza wodociągowe zaprojektowane z rur wodociagowych PE PN 10 o średnicy \varnothing 40, połączonych z siecią wodociagową za pomocą nawiertaki z zaworem odcinającym.

Długość projektowanych przyłączy wodociagowych wynosi:

- Przyłącza PE \varnothing 40 – 609 m – 44 szt.

**Za zgodność
z oryginałem**

Sporządził:
Małgorzata Włodowska – Starszy Asystent Sekcji ZNS

PROJEKTANT
inż. Henryka Kamińska
Upewnienie Nr 100-85

Integralną częścią niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlano – wykonawczy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Jeżewo gm. Duninów Nowy, opatrzony pieczęcią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku.

Informacja: W związku z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, informuję o konieczności powiadomienia Inspekcji Sanitarnej o terminie odbioru technicznego obiektu.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Płocku-mieście na prawach powiatu
oraz powiecie płockim
lek. med. Romuald Ostrowski
spec. epidemiolog

Załączniki: 1 egz. dokumentacji

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sporządził:
Małgorzata Władowska – Starszy Asystent Sekcji ZNS