

 AB 591	POWIATOWA STACJA SANITARНО – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU ODDZIAŁ LABORATORYJNY 26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D skr. pocz. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023	Numer : 2343/S Egzemplarz: 1/2 Data sporządzenia sprawozdania: 12.11.2019r.
	Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKII WODY DO SPOŻYCIA



- I Data pobrania / dostarczenia próbki wody:** 28.10.2019 r./29.10.2019r.
- II Próbkka pobrana przez:** PSSE Płock p. M. Kędziora (zlecenie)
- III Próbkka pobrana zgodnie z:** PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN -ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07
- IV Rodzaj urządzenia wodnego:** wodociąg publiczny Duninów Duży
- V Cel badania próbki:** celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie)
- VI Punkt pobrania próbki:** Kran w hydroforni- woda uzdatniona Studnia Duninów Duży
- VII Adresat / Zleceniodawca:** Gmina Nowy Duninów
 09-505 Nowy Duninów ul. Osiedlowa 1

Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp.	Parametr	Norma / metoda	Wynik	Najwyższa dopuszczalna wartość *	J.m.	Stwierdzenie zgodności wyniku z wymaganiami*
1.	Benzeno(b)fluoranten	PB/AS/5.4/01 wyd.7 z dn.12.02.2013	< 0,002 ¹⁾	Σ WWA 0,100	μg/l	
2.	Benzeno(k)fluoranten		< 0,002 ¹⁾		μg/l	
3.	Benzeno(ghi)perylene		< 0,002 ¹⁾		μg/l	
4.	Indeno(1,2,3-cd)piren		< 0,002 ¹⁾		μg/l	
5.	Benzo(a)piren	PB/AS/5.4/01 wyd.7 z dn.12.02.2013	< 0,001 ¹⁾	0,01	μg/l	
6.	Rtęć	PB/AS/5.4/02 wyd.4 z dn.15.02.2013	< 0,4 ¹⁾	1,0	μg/l	

AUTORYZOWAŁ: *KIEROWNIK*
 Sekcji Laboratoryjnej Aparatury Specjalnej
mgr inż. Dorota Walczak

*- Wymaganie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
 Zasada podejmowania decyzji - Laboratorium przyjmuje, że niepewność pomiaru nie może być stosowana jako dodatkowa tolerancja w odniesieniu do wartości parametrycznych. Zatem, gdy:
 - wynik znajduje się poniżej/powyżej wartości parametrycznej lub w przedziale / poza przedziałem wartości parametrycznych, Laboratorium stwierdza jego zgodność/niezgodność z wymaganiami (ryzyko błędnej akceptacji/odrzućenia wynosi do 50% w przypadku wyników zbliżonych do wartości parametrycznej)
 - wynik jest równy wartości parametrycznej, Laboratorium stwierdza jego zgodność z wymaganiami (ryzyko błędnej akceptacji / odrzućenia wynosi 50%)

A – badanie akredytowane
 1)- poniżej granicy oznaczalności

Termin wykonania badań: 29.10.2019r. - 07.11.2019r.

Opłata za badanie (netto): 411,00 zł.

Zatwierdził:

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORYJNEJ
HIGIENY KOMUNALNEJ

mgr Grażyna Wichowska

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.

Wyniki badania i związana z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do zgłoszenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badań z wyłączeniem informacji dostarczonych przez Klienta w punktach od I do VII.

KONIEC SPRAWOZDANIA NR 2343/S