



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PŁOCKU**

Laboratorium Badania Wód

09-402 Płock ul. Kolegialna 20

Tel/fax: (24) 367-26-34

adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl

www.plock.psse.waw.pl



AB 630

Sprawozdanie z badań nr* : LSW/600/644/2013

*nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym próbki

Data
sporządzenia
sprawozdania:

28 maj 2013

Egz. 2 / 3

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/644/2013

Data rejestracji: 2013-05-27

Ocena stanu: brak uwag

Pobierający: HKN PSSE Płock

Zlecniodawca:

Nazwa : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku

Adres: 09-400 Płock, Kolegialna 20

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: HKN-596/600/23/81/331/13

Miejsce/adres pobrania próbki: 09-505 Nowy Duninów, Lipianki

Punkt poboru próbki: Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie - kran w łazience

Pochodzenie próbki wodociąg publiczny Duninów Duży

Data pobrania próbki: 2013-05-27

Data rozpoczęcia badań: 2013-05-27

Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2013-05-27

Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2013-05-28

Odstępstwa od badań i badania
niezgodne z wymaganiami brak

2013-05-28

Sprawozdanie z badań nr : LSW/600/644/2013

nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Nazwa oznaczenia *	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Barwa (A)	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2002	5±2
2	Mętność (A)	NTU	PN-EN ISO 7027: 2003	0,24±0,04
3	Stężenie jonów wodoru (pH) (A)	--	LSC/PB7-0-0: wyd III: 2011	7,8±0,1
4	Przewodność w temp. 25 °C (A)	µS/cm	PN-EN/27888:1999	351±4
5	Zapach (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny
6	Smak (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny
7	Amonowy jon (A)	mg/l	PN-ISO 7150-1: 2002	<5

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych **mgr inż. Hanna Szczęsna** *H. Szczęsna***Wyniki badań mikrobiologicznych**

Lp	Nazwa oznaczenia *	Norma/ procedura badawcza	Wynik **
1	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A)	LSM/PB-1-0-0 wyd II wg PN-ISO 9308-1:1999	0 (nie wykryto)
2	Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A)	LSM/PB-1-0-0 wyd II wg PN-ISO 9308-1:1999	0 (nie wykryto)

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: **mgr Tomasz Szpotanski** *Szpotanski*

- * - (A) - oznaczenie wykonywane metodą akredytowaną; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodą nieakredytowaną
- ** - Wynik badania podawany jest z niepewnością określoną zgodnie z obowiązującymi w laboratorium procedurami. Oszacowane niepewności nie obejmują składowej związanej z pobieraniem próbek.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

Zatwierdzający: **mgr Tomasz Szpotanski**

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORIUM
BADANIA WÓD
Szpotanski
mgr Tomasz Szpotanski