



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W PŁOCKU**

Laboratorium Badania Wód

09-402 Płock ul. Kolegialna 20

Tel/fax: (24) 367-26-34

adres e-mail: hkl.plock@psse.waw.pl

www.plock.psse.waw.pl



AB 630

Sprawozdanie z badań nr* : LSW/600/UZ2016/2015

* nr sprawozdania zgodny z (ID) kodem laboratoryjnym próbki

Data
sporządzenia
sprawozdania:

29 październik 2015

Egz. 2 13

Próbka:

(ID) kod laboratoryjny: LSW/600/UZ2016/2015
 Data rejestracji: 2015-10-28
 Ocena stanu: brak uwag
 Pobierający: Laboratorium Badania Wód PSSE Płock

Zleceniodawca:

Nazwa : Gmina Nowy Duninów
 Adres: 09-505 Nowy Duninów, Osiedlowa 1

Opis próbki wg protokołu pobrania nr: HKL/UZ 336/15

Miejsce/adres pobrania próbki: Duninów Duży,
 Punkt poboru próbki: Studnia - kran w hydroforni
 Pochodzenie próbki: wodociąg publiczny Duninów Duży
 Data pobrania próbki: 2015-10-28


Data rozpoczęcia badań: 2015-10-28
 Data zakończenia badań fizykochemicznych: 2015-10-29
 Data zakończenia badań mikrobiologicznych: 2015-10-29
 Odstępstwa od badań i badania niezgodne z wymaganiami: brak

Sprawozdanie z badań nr *: LSW/600/UZ2016/2015


* nr sprawozdania zgodny z kodem laboratoryjnym próbki

Wyniki badań fizykochemicznych

Lp	Nazwa oznaczenia *	Jednostka	Norma/procedura badawcza	Wynik **
1	Barwa (N/A)	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887: 2012	5±1 (pH=8,1 pomiar po filtracji próbki)
2	Mętność (A)	NTU	PN-EN ISO 7027: 2003	0,34±0,05
3	Stężenie jonów wodoru (pH) (N/A)	--	PN-EN ISO 10523:2012	7,7±0,1
4	Przewodność w temp. 25 °C (A)	µS/cm	PN-EN/27888:1999	346±4
5	Zapach (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny
6	Smak (N/A)	--	LSC/PB24-0-0 wyd.I: 2011	akceptowalny
7	Amonowy jon (A)	mg/l	PN-ISO 7150-1: 2002	0,14±0,01
8	Żelazo ogólne (A)	µg/l	PN-ISO 6332: 2001	54±4
9	Mangan (A)	µg/l	PN-92/C-04590.03	44±4

Osoba autoryzująca wyniki badań fizykochemicznych **mgr inż. Hanna Szczęśna** **Wyniki badań mikrobiologicznych**

Lp	Nazwa oznaczenia *	Norma/ procedura badawcza	Wynik **
1	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014	0 (nie wykryto)
2	Liczba bakterii E. coli w 100 ml (A), jtk	PN-EN ISO 9308-1:2014	0 (nie wykryto)

Osoba autoryzująca wyniki badań mikrobiologicznych: **mgr Tomasz Szpotański** 

* - (A) - oznaczenie wykonywane metodą akredytowaną; (N/A) - oznaczenie wykonywane metodą nieakredytowaną


** - Wynik badania podawany jest z niepewnością rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanej próbki

Sprawozdanie z badań nie może być kopiowane bez zgody laboratorium inaczej, jak tylko w całości

Reklamacje można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań

Zatwierdzający: **mgr Tomasz Szpotański**

**KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORIUM
BADANIA WÓD**

mgr Tomasz Szpotański