

Nowy Duninów, dn. 09.11.2020 r.

GMINA NOWY DUNINÓW
pow. piasecki, woj. mazowieckie
z s. 09-505 Nowy Duninów
ul. Osiedlowa 1, tel/fax 24 261-02-36
NIP 774-32-11-324 REG. 611015796

**Uzupełnienie do dokumentacji projektowej oraz przetargowej dla potrzeb realizacji zadania pn.
Budowa targowiska gminnego „Mój rynek” w m. Nowy Duninów**

W zakresie wykonania kontenera sanitarnego należy uwzględnić wykonanie po 1 kratce ściekowej dla każdej kabiny, w jednej z kabin należy uwzględnić wykonanie punktu czerpalnego z wyprowadzeniem do podłączenia węża ogrodowego, połączenia wykładzina PCV wykonać metodą spawania, wykładzina powinna zachodzić na ścianę na wysokość min. 10cm. Ustawienie kontenera na zabetonowanych stopach lub ułożonych bloczkach betonowych w ilości min. 6 punktów podparcia. Wyposażenie każdej kabiny poza kompletną miską ustępową wraz z płuczką w lustro, podajnik na papier i mydło, pozostałe elementy tj. grzejniki oraz bojler zgodnie z projektem.

Utwardzenie parkingu z płyt betonowych zbrojonych należy wykonać z płyt o wymiarach 100x75x12,5cm (typowy wymiar najczęściej spotykany), wypełnienie otworów (najczęściej 16 sztuk) wykonać za pomocą kruszywa przepuszczalnego dla wody.

Z up. Wójta
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Krzysztof Płatałowicz