

Nowy Duninów, dnia 31.10.2025r.

Sprawa nr: OiSO.5520.4.2025.KW

Zapytanie ofertowe do zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł netto

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup agregatu prądotwórczego w ramach uzupełnienia zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC.

(nazwa zadania nadana przez Zamawiającego)

Zamawiający

Gmina Nowy Duninów, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest agregat prądotwórczy z przyczepą. Zamówienie musi spełniać poniższe parametry:

- agregat fabrycznie nowy,
- przystosowany do pracy ciągłej,
- przyczepka z zamontowanym agregatem
- napędzany silnikiem wysokoprężnym,
- powinien charakteryzować się stałą gotowością do pracy w każdych warunkach pogodowych,
- obudowa wyciszona,
- możliwość pracy w systemie automatycznym,
- współczynnik mocy min 60 – kW
- napięcie znamionowe: 230/400 V
- prąd znamionowy: min. 70 A
- pojemność zbiornika paliwa: minimum: 150 l z wlewami po każdej ze stron (2 szt.)
- poziom zabezpieczenia minimum: IP 23
- częstotliwość: 50 Hz
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- elektroniczny regulator obrotów,
- pomiar ciśnienia oleju,
- pomiar temperatury silnika,
- grzałka silnika z termostatem,
- filtr paliwa z separatorem wody,
- sygnalizator dźwiękowy awarii,
- przyciska awaryjnego zatrzymania,
- kontrola poziomu paliwa,

- wyposażenie w panel sterowania w języku polskim o intuicyjnym interfejsie graficznym, posiadający zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem, dziennik zdarzeń, kontrola zasilania sieciowego z automatycznym startem generatora, pomiar wartości prądu w trzech fazach, pomiar wartości sieci i generatora, pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, licznik energii czynnej i biernej generatora, licznik czasu pracy, liczniki wielofunkcyjne, pomiar napięcia akumulatora, pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy, gniazda wyjściowe na 230/400 V
- zbiornik o pojemności wystarczającej na minimum 8 godzin pracy
- ładowarka transformatorowa akumulatora
- drzwiczki zabezpieczone kluczem
- uchwyt do podnoszenia dźwigiem

Wymagane parametry silnika:

- silnik diesel, turbodoładowany, chłodzony cieczą
- moc znamionowa co najmniej 60 kW
- rodzaj paliwa: olej napędowy

Wymagane parametry prądnicy:

- rodzaj: bez szczotkowa,
- stopień ochrony: IP 23
- klasa izolacji uzwojeń: H, miedziana.

Dokumenty wymagane od Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia niezbędne przy odbiorze:

- instrukcja obsługi zespołu prądotwórczego w języku polskim
- instrukcja rozruchu zespołu prądotwórczego w trybie awaryjnym
- karty katalogowe agregatu i jego elementów zawierające dane techniczne
- DTR panelu sterowania,
- karta gwarancyjna,
- wszelkie wymagane prawem certyfikaty i licencje,
- urządzenie musi posiadać numer fabryczny oraz Deklarację zgodności UE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa CE i będzie oznaczone tym znakiem, Dostępny serwis producenta agregatu na terenie Polski.

2. Istotne dla stron postanowienia przyszłej umowy:

Wg załączonego projektu umowy

3. Termin realizacji zamówienia:

Do 20.12.2025r.

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:

-cena brutto w PLN

-spełnienie parametrów technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia

5. Sposób przygotowania oferty:

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

-nazwę i adres oferenta,

-opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

-wartość oferty (netto oraz brutto),

-termin ważności oferty.

Oferta musi być opatrzona pieczętką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin ważności oferty. Zaleca się złożenie oferty na druku załączonym do zapytania (załącznik nr 1) lub sporządzonym samodzielnie bez zmiany treści druku.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Termin złożenia ofert: do 10 listopada 2025 r. godz. 10:00

Oferta powinna być przesłana drogą elektroniczną na adres ug@nowyduninow.info.pl, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, złożona za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też złożona przez oferenta w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach uzupełnienia zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC. Nie otwierać do 10 listopada 2025 r. godz. 10:00.”

7. Osoba upoważniona do kontaktu/adres do kontaktu z wykonawcami:

Kinga Walecka, tel. 501579142, email: ug@nowyduninow.info.pl

8. Zamawiający będzie mógł unieważnić zapytanie ofertowe, jeśli:

- nie złożono żadnej oferty,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku nieotrzymania dotacji na realizację przedmiotu zamówienia ze środków budżetu państwa.

Załączniki:

1. Formularz oferty,
2. Projekt umowy,
3. klauzula RODO

**Z up. Wójta
Zastępcą Wójta**

Dominik Świecikowski-Robacki

.....
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

UWAGI: Dopuszcza się rozszerzenie informacji zawartych w druku zapytania ofertowego o dodatkowe informacje, niezbędne dla potrzeb prowadzonego postępowania.