

Wójt Gminy Nowy Duninów  
ul. Osiedlowa 1  
09-505 Nowy Duninów

**Zarządzenie Nr 28/2024  
Wójta Gminy Nowy Duninów  
z dnia 13 marca 2024r.**

**w sprawie procedury postępowania na wypadek wystąpienia awarii  
kanalizacji lub oczyszczalni ścieków**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r poz. 40, 572, 1463, 1688 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 4, art. 3 ust.1 i art. 5 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2023r. poz.537, 1688 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**


Z dniem 13 marca 2024r. wprowadza się procedurę postępowania na wypadek wystąpienia awarii zbiorczej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie lub awarii sieci kanalizacyjnej, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
mgr ~~Włodzisław Krystiak~~



## **Procedura postępowania na wypadek wystąpienia awarii kanalizacji lub zbiorczej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie**

Celem niniejsze procedury jest zapewnienie sprawności urządzeń i sieci kanalizacyjnych eksploatowanych przez Urząd Gminy w Nowy Duninowie. Procedura związana z usunięciem awarii zapewnia ciągłość i niezawodność odprowadzania i oczyszczania ścieków, a także ochronę interesów odbiorcy usług. Procedura ma zastosowanie w strukturach organizacyjnych Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, zajmujących się zagadnieniem objętym niniejszą procedurą. Za przestrzeganie procedury odpowiada Kierownik Referatu Gospodarczego.

Urząd Gminy w Nowym Duninowie zabezpiecza dostęp do świadczonych przez siebie usług poprzez zapewnienie ciągłości usług polegających na odprowadzaniu ścieków oraz odpowiada za utrzymanie w stałej gotowości sieci i urządzeń kanalizacyjnych, ich naprawę i konserwację.

Odbiorca usług odpowiada za usuwanie awarii na przyłączy będącym w jego posiadaniu oraz za usuwanie awarii na sieci będącej jego własnością.

1. W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji sanitarnej, przepompowni zbiorczej lub przydomowej oraz oczyszczalni należy powiadomić pracowników Referatu Rozwoju Gospodarczego – bezpośrednio lub telefonicznie na numer
  - a. Konserwatorów oczyszczalni: 504 297 384 lub 504 423 801
  - b. Kierownika Referat Rozwoju Gospodarczego: 600 970 780
  - c. Osoby dyżurującej: 506 613 661
2. Wyznaczony/ dyżurujący pracownik dokonuje oceny sytuacji w miejscu awarii.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone podjęte zostaną działania w celu przywrócenia właściwej pracy instalacji w ramach posiadanych przez Referat środków.
4. Do usunięcia awarii w pierwszej kolejności zostają zaangażowani konserwatorzy.
5. W przypadku wystąpienia braku możliwości usunięcia awarii, ze względu na brak odpowiedniego oprzyrządowania lub zasobów ludzkich, Urząd Gminy zleca usunięcie awarii firmie zewnętrznej.
6. O każdym przypadku potwierdzone awarii oczyszczalni lub przepompowni zbiorczej Kierownik Referatu informuje Wójta Gminy, a w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia ludzi również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Płocku.
7. Każdy przypadek zgłoszenia awarii (również nie potwierdzonej) konserwator odnotowuje w Dzienniku Eksploatacji i Napraw Oczyszczalni/ Przepompowni Zbiorczej.

8. W przypadku konieczności awaryjnego opróżnienia zbiorników oczyszczalni Kierownik Referatu zleca usługę podmiotowi wpisanemu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzonym przez Wójta Gminy Nowy Duninów.

WÓJT  
*mgr Mirosław Kysiak*